

## ওয়ারহাউজ/ওয়ার্কসপ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি (চেকলিষ্ট-২)

১. ওয়ারহাউজ/ওয়ার্কসপের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর : \_\_\_\_\_
২. স্বত্বাধীকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম : \_\_\_\_\_
৩. প্রস্তুতকৃত/মজুদকৃত সামগ্রীর নাম : \_\_\_\_\_
৪. ক) ফ্যাক্টরী হিসেবে ব্যবহৃত ভবনের ধরন, কত তলা : \_\_\_\_\_
- খ) ভবনটি রাজউক/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/বোর্ড/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কিনা? (নক্সা প্রদর্শন) : \_\_\_\_\_
- গ) ওয়ারহাউজ/ওয়ার্কসপ লাইসেন্স নম্বর (ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে) : \_\_\_\_\_
৫. ফ্যাক্টরীর অবস্থান (তলাভিত্তিক) : \_\_\_\_\_
৬. ব্যবহৃত ফ্লোরের আয়তন : \_\_\_\_\_
৭. ভবনের সাধারণ সিঁড়ির সংখ্যা এবং প্রশস্ততা : \_\_\_\_\_
৮. অগ্নিনির্বাপন/উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য সিঁড়ি আছে কিনা? সংখ্যা ও প্রশস্ততা : \_\_\_\_\_
৯. জরুরী প্রস্থানের জরুরী নির্গমন সিঁড়ির সংখ্যা, প্রশস্ততা : \_\_\_\_\_
১০. প্রতি তলায় সেফটি লবি আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
১১. জরুরী বহির্গমন পথ মার্কিং আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
১২. ভবনের ছাদে টিনসেড আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
১৩. ছাদে উঠার সিঁড়ি আছে কিনা? সংখ্যা এবং প্রশস্ততা : \_\_\_\_\_
১৪. ছাদের দরজা সর্বদা খোলা থাকে কিনা? : \_\_\_\_\_
১৫. ভবনের বহির্গমন দরজার সংখ্যা : \_\_\_\_\_
১৬. ক) ন্যূনতম ৫০০০০ (পঞ্চাশ) হাজার গ্যালন আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
- খ) ন্যূনতম ১০০০০ (দশ) হাজার গ্যালন ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে কিনা এবং উহার ধারণ ক্ষমতা : \_\_\_\_\_
১৭. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কনসিল কিনা? : \_\_\_\_\_
১৮. বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বক্স, সুইচ বক্স, জংশন বক্স এবং ডিম্যান্ড বক্স এর অবস্থান এবং প্রতিটি পয়েন্টে ৫ কেজি পরিমাপের সিওটু ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষণ আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
১৯. বৈদ্যুতিক মেইন সুইচের অবস্থান কোথায় : \_\_\_\_\_
২০. প্রতি ফ্লোরে এবং প্রতিটি কক্ষে সার্কিট ব্রেকার আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
২১. অগ্নিনির্বাপন/উদ্ধার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীর সংখ্যা : \_\_\_\_\_
২২. সিঁড়িপথসহ সকল চলাচলের পথ বাধামুক্ত কিনা? : \_\_\_\_\_
২৩. নিয়মিত ইভাকুয়েশন ড্রিল হয় কিনা? এবং তা রেজিস্টারভুক্ত করা হয় কিনা? : \_\_\_\_\_
২৪. ফায়ার ফাইটিং পাম্প হাউজে ১টি মেইন পাম্প, ১টি স্ট্যান্ডবাই পাম্প ও ১টি জকি পাম্প আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
২৫. স্ট্রিট হাইড্রেন্ট পয়েন্ট আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
২৬. প্রতি ১০০০০ বর্গফুট ফ্লোর এরিয়ার জন্য ৩০মিটার দৈর্ঘ্য হোজরীল আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
২৭. প্রতিটি হোজরীলের পাশে ২.৫' ডায়া বিশিষ্ট ইন্টারনাল ফায়ার হাইড্রেন্ট আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
২৮. প্রিমিসেসে ভবনে গমনের রাস্তার প্রশস্ততা (আনুমানিক) : \_\_\_\_\_
২৯. ভবনের চারদিকে ন্যূনতম ২০ রাস্তা আছে কিনা? : \_\_\_\_\_
৩০. ভবন সংলগ্ন খোলা জায়গার আনুমানিক আয়তন। স্লোরকেল গাড়ী ব্যবহার উপযোগী কিনা? (বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে) : \_\_\_\_\_

